



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция „Морска администрация“

Дирекция „Морска администрация - Варна“

## РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ В-3-1 / 04.01.2017 г.

На основание чл.362, ал.1 от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) и чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал.1, т. 1 от Устройствения правилник (УП) на ИА „Морска администрация“ (ИАМА) (Приет с ПМС № 106 от 29.04.2015 г., Обн. ДВ. бр.33 от 2015 г. изм. и доп. бр.92 от 2015 г.), и във връзка с извършени проверки от служители на дирекция „Морска администрация – Варна“ (ДМА – Варна) на изредените по-долу обекти:

1. Малка буна „Иканталък“ – Протокол № 12 от 01.11.2016 г.;
2. Южен мостик, к.к. Албена – Протокол № 5 от 26.07.2016 г.;
3. Буна в местност “Кабакум” – гр. Варна – Протокол № 6/08.08.2016 г.;
4. Мостик (пристан) пред административната сграда на к.к. „Слънчев ден” – Протокол № 10 от 12.08.2016 г.;
5. Буна № 1 пред алея I-ва, град Варна – Протокол № 1 от 05.07.2016 г.;
6. Буна № 3 пред алея I-ва, град Варна – Протокол № 3 от 05.07.2016 г.;
7. Пристан оред обект „Морски рай”, к.к. „Св. Св. Константин и Елена” – Протокол №14 от 01.11.2016 г.
8. Пристан „Романтика”, град Варна, район Аспарухово – Протокол № 19 от 09.11.2016 г.
9. Северна и южна буна „Болата”, община Каварна – Протокол № 16 от 04.08.2016 г.

Поради установените несъответствия и общото лошо състояние на обектите, което не отговаря на изискванията за тяхната безопасна експлоатация и представлява заплаха за здравето и живота на хората, а именно:

- Липсващи елементи от отбивните устройства, като са останали стърчащи, силно корозирали „У” образни планки за закрепването им – за обекти с номера 3, 5, 7 и 8;
- На места има изкъртена бетонна настилка до ниво арматура или напълно разрушена, което е потенциална опасност за пешеходци – обекти с номера: 1, 3, 5, 6, 7 и 8;
- Почти навсякъде осветлението (където го има) е неизправно, в частност на обекти с номера 1, 4, 5, 6 и 7;
- Елементите на ел. инсталациите (кабели и ел. табла) на повечето обекти са с различна степен на повреда, в т.ч. някои и разрушени – изкъртени табла, отрязани кабели и т.н. – за обекти с номера 5, 6 и 8 ;
- Почти във всички обекти липсват покривни капаци на проводите и на технологични гнезда, което също създава опасност за пешеходци – обекти с номера 5 и 6;

- Някои от обектите имат повреди по основната конструкция – за обекти с номера 1, 2, 4, 6 и 7;
- В повечето от проверените обекти липсват табели указващи ограничения и/ или забрани – за обекти с номера: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7,

Както и с цел повишаване безопасността на корабоплаването в района под юрисдикцията на ДМА – Варна,

### **РАЗПОРЕЖДАМ:**

**1. ЗАБРАНЯВАМ** достъпа и швартоването на плавателни средства на гореизброените обекти до привеждането на обектите в състояние, което не застрашава живота и здравето на хора

**2.** Разпореждането да бъде оповестено, чрез поставянето му на информационните табла в ДМА – Варна и ИРМ (боцманати) в Каварна и Балчик, както и да се публикува на интернет страницата на агенцията.

**3.** Разпореждането да бъде съобщено на ДП „Пристанищна инфраструктура”, Областна администрация – Варна, Областна администрация – Добрич, Община Варна, Община Каварна и Община Балчик за сведение и предприемане на мерки по компетентност.

**4.** Изпълнението на разпореждането възлагам на г-жа Диана Василева, началник отдел „Експлоатационна годност на пристанищата” в ДМА – Варна.

**5.** Контрол по изпълнението на разпореждането ще упражнявам лично.

**6.** Настоящото Разпореждане отменя мои Разпореждания №№ В-3-45 от 05.06.2014 г., 163 от 13.03.2012 г. и 1024 от 08.11.2011 г.

**7.** Това разпореждане подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от узнаването му. Обжалването не спира неговото изпълнение.



**к.д.п. ВАЛЕНТИН ЕНЧЕВ**

*Директор на  
Дирекция „Морска администрация – Варна”  
Капитан на пристанище Варна*